



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696340

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

RDW5-2500、RDW5-2000、RDW5-1600、RDW5P-2500、RDW5P-2000、RDW5P-1600;
详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 08 月 11 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 09 月 24 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696340

证书附页: 第 1 页 共 1 页

RDW5-2500、RDW5-2000、RDW5-1600、RDW5P-2500、RDW5P-2000、RDW5P-1600;

Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V、AC690V、AC800V(仅 S 型和 H 型);

In:2500A:(630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A);

2000A:(630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A);

1600A:(630A、800A、1000A、1250A、1600A);

Ics:2500 型 S 型: 80kA(400V)、65kA(690V)、50kA(800V);

H 型: 85kA(400V)、70kA(690V)、60kA(800V);

2000 型 ES 型: 80kA(400V)、50kA(690V);

1600 型 EH 型: 55kA(400V)、42kA(690V);

Icu:2500 型 S 型: 80kA(400V)、65kA(690V)、50kA(800V);

H 型: 100kA(400V)、70kA(690V)、60kA(800V);

2000 型 ES 型: 80kA(400V)、50kA(690V);

1600 型 EH 型: 65kA(400V)、50kA(690V);

Icw:2500 型 S 型: 80kA/1s(400V)、65kA/1s(690V)、40kA/1s(800V);

H 型: 85kA/1s(400V)、70kA/1s(690V)、60kA/1s(800V);

2000 型 ES 型: 65kA/1s(400V)、40kA/1s(690V);

1600 型 EH 型: 50kA/1s(400V)、42kA/1s(690V);

过电流脱扣器类型: 电子式;选择性类别:B 类;极数: 3P、4P; 产品适用于隔离;

适用频率: 50Hz/60Hz;

配用的辅助触头:YQF1,4NO4NC,6NO6NC,Uimp:6kV;Ui: 690V,Ith: 6A, AC-15:

230V/1.5A、400V/0.9A, DC-13:220V/0.27A、110V/0.55A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司