



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307697083

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

RDW5-3200, RDW5-2500, RDW5P-3200, RDW5P-2500; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 08 月 11 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 09 月 24 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307697083

证书附页: 第 1 页 共 1 页

RDW5-3200, RDW5-2500, RDW5P-3200, RDW5P-2500

Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V、AC690V、AC800V(仅 S 型和 H 型);

In: 2000A、2500A、2900A、3200A(RDW5-3200, RDW5P-3200); 1000A、1250A、1600A、2000A、2500A(RDW5-2500, RDW5P-2500);

过电流脱扣器类型: 电子式;

Ics: 3200 型 S: 80kA(400V)、65kA(690V)、65kA(800V)、H: 85kA(400V)、70kA(690V)、70kA(800V)、B: 67kA(400V)、50kA(690V)、2500 型 S: 80kA(400V)、65kA(690V);

Icu: 3200 型 S: 80kA(400V)、65kA(690V)、65kA(800V)、H: 100kA(400V)、70kA(690V)、70kA(800V)、B: 67kA(400V)、50kA(690V)、2500 型 S: 80kA(400V)、65kA(690V);

Icw: 3200 型 S: 80kA/1s(400V)、65kA/1s(690V)、50kA/1s(800V)、H: 85kA/1s(400V)、70kA/1s(690V)、70kA/1s(800V)、B: 67kA/1s(400V)、50kA/1s(690V)、2500 型 S: 80kA/1s(400V)、65kA/1s(690V); 选择性类别: B 类; 极数: 3P、4P; 产品适用于隔离; 适用频率: 50Hz/60Hz;

配用的辅助触头: YQF1: 4NO4NC、6NO6NC, Ith: 6A, AC-15: AC230V/1.5A, AC400V/0.9A; DC-12: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司