



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696358

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
万能式断路器

RDW5-4000、RDW5P-4000; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V、AC690V、AC800V;
In: 2000A、2500A、2900A、3200A、3600A、4000A; 过电流脱扣器类型: 电子式; S 型: AC400V:
Ics: 85kA, Icu: 100kA, Icw: 85kA/1s; AC690V: Ics: 65kA, Icu: 65kA, Icw: 65kA/1s; AC800V:
Ics: 65kA, Icu: 65kA, Icw: 50kA/1s; H 型: AC400V: Ics: 100kA, Icu: 100kA, Icw: 100kA/1s;
AC690V: Ics: 85kA, Icu: 85kA, Icw: 85kA/1s; AC800V: Ics: 75kA, Icu: 75kA, Icw: 75kA/1s;
选择性类别: B 类; 极数: 3P、4P; 产品适用于隔离; 适用频率: 50Hz/60Hz; 配用的辅助触头:
YQF1: 4NO4NC、6NO6NC, Ith: 6A, AC-15: AC230V/1.5A, AC400V/0.9A; DC-13: DC220V/0.27A,
DC110V/0.55A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 08 月 11 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 09 月 24 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

