



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-827571
(任务编号)

产品名称: 漏电断路器

型号: RDB5LE-63、RDB5LE-63R

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 漏电断路器 型号: RDB5LE-63R 商 标: / 样品数量: 10 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-06-24 完成日期: 2021-07-19	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
---	--

试验结论: 依据 GB/T 16917.1—2014、GB/T 16917.22—2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDB5LE-63、RDB5LE-63R; Ue: AC230V(1P+N、2P), AC400V (3P、3P+N、4P); In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; C、D 型特性; I Δ n: 30mA、50mA、100mA; 额定剩余动作类型: AC 型, 电子式; I Δ m: 2kA; Ics=Icn=6kA; 1P+N(1 个保护极, N 极常通), 2P, 3P, 3P+N(3 个保护极, N 极常通), 4P; 2P、3P、4P: 适用于隔离用; 1P+N、3P+N: 不适用于隔离用

主检: 江长杰 日期: 2021-07-19

审核: 何晓芳 日期: 2021-07-30

签发: 江长杰 日期: 2021-08-03

福建省产品质量检验研究院
2021 年 8 月 3 日

备注:

1. 变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	I Δ n 参数变更	I Δ n: 30mA、50mA	I Δ n: 30mA、50mA、100mA

2. 最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-18DQ810(A2018CCC0307-2882142);

3. 最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4. 原证书编号: CQC2014010307739873;

5. 示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波);

6. 此确认试验报告与原报告合并使用才有效。