



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: V2023CQC107502-1068213
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: RDB5LE-63、RDB5LE-63R、RDB5LE-63S

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 剩余电流动作断路器 型 号: RDB5LE-63、 RDB5LE-63S 商 标: / 样品数量: 78 台 样品来源: 送样 收样日期: 2023-06-09、 2023-07-30 完成日期: 2023-08-01	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
试验结论: 依据 GB/T 16917.1—2014、GB/T 16917.22—2008 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDB5LE-63、RDB5LE-63R、RDB5LE-63S; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ue: AC230V(1P+N、2P)、AC400V(3P、3P+N、4P); In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; I Δ n: 30mA、50mA、100mA; 瞬时脱扣类型: C、D 型; 额定剩余动作类型: AC 型、A 型, 电子式; I Δ m: 2000A; Ics: RDB5LE-63: 6000A, RDB5LE-63R: 6000A, RDB5LE-63S: 4500A; Icn: RDB5LE-63: 6000A, RDB5LE-63R: 6000A, RDB5LE-63S: 4500A; 1P+N(1 个保护极, N 极常通)、2P、3P、3P+N(3 个保护极, N 极常通)、4P; 2P、3P、4P: 适用于隔离用; 1P+N、3P+N 不适用于隔离用; 适用频率: 50Hz	
主检:  日期: 2023-08-01	
审核:  日期: 2023-08-02	
签发:  日期: 2023-08-02	
备注: 1.变更情况(详见附页); 2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-21DQ0771(V2021CQC107502-827571); 3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4.原证书编号: CQC2014010307739873; 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形), D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统)。	