



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2018CCC0307-3058560
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: RDB5LE-63B

检测机构: 上海中普设备检测有限公司



样品名称: 剩余电流动作断路器 型号: RDB5LE-63B 商 标: PEOPLE 样品数量: 57 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2019-09-05 2019-11-20 完成日期: 2019-12-05	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
试验结论: 依据 GB/T 22794-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDB5LE-63B Uimp: 6kV; Ui: 400V; Ue: AC230V (1P+N、2P)、AC400V (3P、3P+N、4P); In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣类型: C型, D型; I Δ n: 30mA、50mA/B型, 电子式; I Δ m: 2kA; Ics: 6kA; Icn: 6kA; 极数: 1P+N (1个保护极, N极常通)、2P、3P、3P+N (3个保护极, N极常通)、4P; 1P+N、3P+N: 不适用于隔离, 2P、3P、4P: 适用于隔离	
主检: 花清 日期: 2019.12.23	
审核: 魏秋媛 日期: 2019.12.23	
签发: 曾婧婧 日期: 2019.12.23	
备注: 本报告是在 CCC 报告 02501-16DQ2610 的基础上补充试验完成, 该产品最新的 CCC 报告为 02501-18DQ810, 本报告需与这两份 CCC 报告合并使用。	