



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: A2018CCC0307-2858049
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: RDB5LE-63W

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



产品名称: 剩余电流动作断路器 型 号: RDB5LE-63W 数 量: 66 收样日期: 2019-10-21 完成日期: 2019-12-13 样品来源: 企业送样	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
试验结论: 依据 GB/T 16917.1-2014、GB/T 16917.22-2008 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDB5LE-63W Ue: AC230V; In: 40A、50A、63A; C 型特性; $I\Delta n$: 30mA (仅一般型)、50mA; AC 型; 电子式; $I\Delta m=2000A$; $Ics=Icn=6000A$; 极数: 2P (带一个保护极, N 极可开闭)	
主检: 冯丽萍 签名:  日期: 2019-12-18	
审核: 高云燕 签名:  日期: 2019-12-19	
签发: 杜 量 签名:  日期: 2019-12-20	
备注: 操作性能寿命-S 图; 接通分断-T 图; 预期波-Y 图; EMC-E 图;	